

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (4232)43-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Тернейскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

692150 п. Терней ул. Нагорная 1 (42374) 32-1-32

Email: ond_terney@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 55/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад с.Амгу»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

заведующему МКДОУ «Детский сад с.Амгу»;

лицам, ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты;

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора

по Тернейскому муниципальному району

по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 55 от «18» июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 22.06.-30.06.2021 года

была проведена

плановая выездная проверка

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие)

заместителем главного государственного инспектора по Тернейскому муниципальному району по пожарному надзору Гончаренко Олесея Александровны здания

«Детского сада с.Амгу», расположенного по адресу: с. Амгу, ул. Молодежная, 12 в

по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим учреждением Шведенко Мариной Вячеславовной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение для целей пожаротушения	Основание: ст. 1 Федерального закона РФ № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ст. 4, ст. 6, ст. 62 Федерального закона РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 62. 1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). 3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов	01.07.2022	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом. п. 4.1 Свода правил 8.13130.2020 Источники наружного противопожарного водоснабжения 4.1. В населенных пунктах и на производственных объектах в соответствии с Техническим регламентом должны предусматриваться источники наружного противопожарного водоснабжения.		
2.	В чердачном помещении здания отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 54. Свод правил 486.1311500.2020 пункт 4.1 Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Пункт 4.1 При определении необходимости защиты здания и его отдельных помещений автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации следует в первую очередь определить необходимость защиты здания в целом (таблица 1), затем определить необходимость защиты каждого сооружения (таблица 2) и помещения (таблица 3), входящих в состав здания, и в заключении определить необходимость защиты оборудования, находящегося в помещениях здания (таблица 4). При этом наряду с требованиями, указанными в таблицах, также учитываются положения настоящего раздела. таблица 3 42. Чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2	01.07.2022	
3.	Отсутствует дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Основание: ст. 83 п. 7 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	01.07.2022	
4.	Отсутствует декларация пожарной безопасности в	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.07.2022	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	отношении объекта	требованиях пожарной безопасности” Статья 64		
5.	На объекте с массовым пребыванием людей отсутствует средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	<p>Основание: п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.</p> <p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>	01.07.2022	
6.	В месте установки приемно-контрольных пожарных приборов не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установкой пожарной сигнализации	<p>п. 10 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.</p> <p>В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.</p>	01.07.2022	
7.	Отсутствуют документы по проведению практических тренировок по эвакуации работников и детей, находящихся в здании	<p>п. 9 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.</p> <p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.</p>	01.07.2022	
8.	Отсутствуют документы по проверке состояния огнезащиты чердачного помещения	<p>п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.</p> <p>При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.</p> <p>При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.</p>	01.07.2022	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		<p>По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.</p> <p>в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.</p>		

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Вы имеете право на досудебное обжалование решений и действий (бездействий) должностного лица органа ГПН в течение 15-ти дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействий) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.


Кроме того, при несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и предписанными мероприятиями Вы вправе обжаловать настоящее предписание в 3-х месячный срок в судебных органах в порядке, установленном законодательством для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Заместитель главного государственного инспектора по
Тернейскому муниципальному району
по пожарному надзору
Гончаренко О.А.

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора)

« 30 » июня 2021 г.



 (подпись)
 М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МКДОУ «Детский сад с.Амгу»
Шведенко М.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 30 » июня 2021 г.


 (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Шведенко Марина Вячеславовна

Действителен с 26.04.2022 по 26.04.2023